



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325 1750 - Fax: +36 1 325 1751

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Ács Rezső polgármester úr részére**

**Szekszárd**  
**Béla király tér 8.**  
**7100**

**részére**

**Tárgy:** Szekszárd fedett uszoda építése gázvezeték kiváltása, 1. sz. pótmunka javaslat

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Szekszárd fedett uszoda építése beruházással kapcsolatban pótmunka igény merült fel, melynek részleteit mellékletben csatoljuk.

A Kivitelező nettó 1 505 236.- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be.

A BMSK Zrt. a pótmunka terhére megrendelendő, a Vállalkozó által összeállított pótmunka árajánlatot felülvizsgálta, a vállalkozóval leegyeztette, azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Építtetőnek megrendelésre javasolja. A pótmunka, műszaki szükségsszerűséből merült fel, illetve a rendeltetésszerű használathoz szükséges.

Pótmunka keret	:	<b>nettó</b>	<b>116 204 095.- Ft</b>
Eddig felhasznált pótmunka keret	:	<b>nettó</b>	<b>0,- Ft</b>
Jelenlegi pótmunka összege	:	<b>nettó</b>	<b>1 505 236,- Ft</b>
Fel nem használt pótmunka keret (elrendelés esetén) :		<b>nettó</b>	<b>114 698 859,- Ft</b>

*A rendelkezésre álló tartalékkeret terhére a pótmunka elrendelhető.*

Kelt: Budapest, 2018. április 09.

Tisztelettel:

**BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,  
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.**  
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  
Adószám: 12464780-2-51

**dr. Medvigy Mihály**  
vezérigazgató  
BMSK Zrt.



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325 1750 - Fax: +36 1 325 1751

## **MŰSZAKI ELLENŐRI JAVASLAT**

Tárgy: Szekszárd fedett városi uszoda építése, 1. sz. pótmunka javaslat  
Építési munka címe: 7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4  
Megrendelők: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Sportközpont  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
Vállalkozó: AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termálenergetikai Kft.  
Szerződés száma / kelte: 2018. március 09.

A tárgyi uszoda építés megkezdését követően a föld- és előkészítő munkálatok során feltárásra került, eddig nem ismert gázvezeték kiváltása vált szükségessé.

Kivitelező az egyeztetést követően nettó 1.505.236,- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be. Ezen ajánlatban szereplő munka-részeket javasoljuk a meglévő tartalék-keret még lekötetlen részének terhére elvégeztetni.

A pótmunka ajánlatban foglaltak műszakilag indokoltak, engedélyezésük az épület megvalósításához, megfelelő használhatóságához szükségesek.

Vállalkozói díj (nettó):	2 324 081 907,- Ft
Tartalékkeret (nettó váll. díj 5%-a):	116 204 095,- Ft
1. pótmunkával felhasználandó összeg:	1 505 236,- Ft

A pótmunka ajánlat összege a tartalék-keret összegét nem haladja meg, annak terhére elrendelhető.

Javasolom a pótmunkák megrendelését.

Budapest, 2018. 04. 09.

Összeállította:

Kerekes László  
műszaki ellenőr

Melléklet:

Elfogadott pótmunka árajánlat (1 lap)



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd  
Béla király tér 8.  
7100

és

**Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft**  
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd  
Keselyűsi út 3.  
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda gázvezeték kiváltása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél megtalált gázvezeték kiváltására vonatkozó, Trio-Cord Kft. által 2018.04.06-án megküldött tervdokumentáció alapján megküldjük a pótmunka kimutatásunkat. Az árazás tekintetében a vállalkozási szerződésünkben szereplő egységárakat vettük alapul.

Gázkiváltás összesen: **1.505.236,-Ft + Áfa (FOA)**

A gázvezeték kiváltásának hiánya akadályoztatja a szerződéses munkavégzésünket.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

**Melléklet:** 1 pld. Pótmunkaköltségvetés a gázvezeték kiváltására

Sándorfalva, 2018.04.09.



Tisztelettel

György Zoltán  
ügyvezető

<b>6.1.</b>	<b>Földmunka</b>					
6.1.1	Munkaárak földkiemelése, kézi erővel, bármely konszisztenciájú I-IV. o. talajban, a kitermelt föld depóniába rakva, dúcolás nélkül, 3 m <sup>2</sup> szelevényig.	84,00 m <sup>3</sup>	0 Ft	4 200 Ft	0 Ft	352 800 Ft
6.1.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkokba tömörítés nélkül, réteges elterítéssel I-IV. o. talajban, gépi erővel, anyag súlypontja karoláson belül. Vezeték felett és mellett 50cm vastagságig.	84,00 m <sup>3</sup>	0 Ft	1 920 Ft	0 Ft	161 280 Ft
6.1.5	Tömörítés bármely tömörítési osztályban!, 85% tömörségi fokra, vezetékek felett és mellett.	84,00 m <sup>3</sup>	0 Ft	420 Ft	0 Ft	35 280 Ft
<b>6.2</b>	<b>Szerelési munka</b>					
6.2.1	PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú polietilén (PE) műanyag gázcső szerelése, földárkokban, hegesztett kivitelben MSZ 7908-2, MSZ EN 1555 D90x8,2	87,50 m	5 320 Ft	4 200 Ft	465 500 Ft	367 500 Ft
6.2.2	PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú polietilén (PE) műanyag 90 fokos könyökídom szerelése, földárkokban, hegesztett kivitelben MSZ 7908-2, MSZ EN 1555 D63x5,8	4,00 db	7 800 Ft	6 500 Ft	31 200 Ft	26 000 Ft
6.2.11	Nyomvonaljelző elhelyezése gázvezetékek fölé 6 cm széles, sárga fóliával, gázvezetékek felirattal	87,50 m	19 Ft	462 Ft	1 689 Ft	40 425 Ft
6.2.29	Gázvezetékek hálózati nyomáspróbája, Gázmű képviselőjének jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével.	1,00 db	0 Ft	8 316 Ft	0 Ft	8 316 Ft
6.2.30	Gázvezetékek hálózati műszaki átadása, átvétele.	1,00 db	0 Ft	15 246 Ft	0 Ft	15 246 Ft
	<b>Összesen:</b>				498 389 Ft	1 006 847 Ft
	<b>Mindösszesen:</b>					<b>1 505 236 Ft</b>